

Daten zur Veröffentlichung

Daten zur Veröffentlichung 2017

Position	Ein-heit	Summe	HS-Netz	Umsp. HS/MS	MS-Netz	Umsp. MS/NS	NS-Netz	davon HA-Ltg.
			HS	HM	MS	MN	NS	
Technische Angaben gem. § 27 Abs. 2 StromNEV								
1. Stromkreislänge Kabel	km	68,6	-	694	14,6	696	54,0	-
Stromkreislänge Freileitung	km	-	-	689	-	691	-	-
2. Installierte Transformatorleistung	kVA	4.990	675	-	676	4.990	677	
Anzahl der Transformatoren	#	-	671	-	672	-	673	
3. Entnommene Jahresarbeit	kWh	797	-	-	4.536.089	4.495.628	4.954.162	
4. Anzahl der Entnahmestellen	St.	1.460	-	-	-	-	1.460	
5. Einwohnerzahl	EW	795	698	699	700	701	2.639	
6. Versorgte Fläche	km ²	796					5,50	
7. Geographische Fläche	km ²	15,60						
Angaben zu den Netzverlusten gem. § 10 Abs. 2 StromNEV und § 17 Abs. 2 Satz 2 StromNZV								
Durchschnittsnetzverluste gesamt u. je Netzbereich	%	4,50%	-	-	1,00%	0,90%	2,98%	
Netzverluste gesamt u. je Netzbereich	kWh	233.218	-	-	45.361	40.461	147.396	
Durchschnittl. Beschaffungskosten / Kosten je Netzbereich	EUR	-	-	-	-	-	-	
Technische Angaben gem. § 17 Abs. 2 Satz 2 Stromnetzzugangsverordnung								
1. Jahreshöchstlast gesamt und der Entnahme	kW	1.125	-	-	1.095	1.084	1.051	
2. Netzverlustleistung	kW	74	-	-	16	11	47	
3. Summenlast der Kunden ohne Leistungsmessung	kW	791					883	
4. Summenlast der Fahrplanprognosen	kW	792					760	
5. Höchstenentnahmelast der vorgelagerten Netzebene	kW		-	-	1.111	-	-	
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	kWh	4.581.450	-	-	4.581.450	-	-	
6. Summe der Einspeisungen (Energie)	kWh	605.930	-	-	-	-	605.930	
Summe der Einspeiseleistungen (zeitgleich)	kW		-	-	-	-	14	
7. Netzverluste (Energie)	kWh	233.218	-	-	45.361	40.461	147.396	
Durchschnittliche Beschaffungskonditionen	Ct/kWh		-	-	-	-	-	